INSTITUTO PARADIGMA

ANÁLISE INDIVIDUAL DE PRODUTOS

Relatório de Acessibilidade

1. Conceito/objetivo do produto:

O relatório destina-se a informar e orientar as condições de acesso e utilização de equipamentos e instalações por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas dependências das edificações, segundo os padrões estabelecidos nas Normas Técnicas Brasileira – NBR 9050/04.
Onde serão analisados os seguintes itens:

a. Acesso Principal;

b. Circulação Horizontal;

c. Circulação Vertical: Rampas, Escadas, Elevadores e Plataformas Móveis;

d. Aberturas: Portas e Janelas;

e. Sanitários: Barras de Apoio, Bacias Sanitárias, Boxes para Bacias, Lavatórios, Mictórios e Acessórios;

f. Mobiliários Internos e Externos: Telefones, Bebedouros, Balcão de Atendimento, Cestos de Lixo, Caixas de Correio;

g. Estações de Trabalho;

h. Restaurante;

i. Estacionamento: Vagas reservadas

j. Auditório.

2. Público-alvo:

- Setor Público;
- Setor Privado (empresas e instituições educacionais privadas);
- 3º Setor.

rua texas, 455 - brooklin novo - cep: 04557-000 - são paulo - sp - brasil - tel/fax: 55 11 5090-0075 - www.institutoparadigma.org.br

O público-alvo são as empresas ou instituições que pretendam adaptar ou implantar os conceitos de acessibilidade em suas instalações, será apresentado para os contatos do trabalho, ou seja, gestor de RH, gerente dos departamentos de projetos e/ou de segurança do trabalho.

3. Metodologia:

- Relatórios de análise da situação atual da empresa referente a acessibilidade – será elaborado um relatório onde apresentará a analise e comentários da situação atual da edificação, por ocasião da vistoria, onde será observado todos os itens que foram relacionados no item 1;

- Relatórios fotográficos – registro fotográfico dos detalhes da situação atual;

- Relatório de propostas e sugestões referente a acessibilidade – este relatório apresentará propostas e sugestões para que a edificação e seus espaços sejam acessíveis. Conforme a análise da situação atual, será elaborado um relatório que será composto de textos e ilustrações para se chegar a situação pretendida para a adequação dos espaços e eventuais barreiras arquitetônicas, fundamentados pelo amparo técnico e legal conforme as normas técnicas, e apresentará algumas sugestões práticas que viabilizarão e facilitarão as condições de acesso pelos usuários da edificação em seus espaços internos e externos.

b- Recursos necessários

- **Check-List para Vistoria de Acessibilidade** – Matriz onde constam os itens e sub-itens a ser observados pelo arquiteto responsável, por ocasião da vistoria;

- Maquina fotográfica digital;

- Trena de 5 metros e metro;

- Prancheta A4, caneta esferográfica, lapiseira e borracha;

rua texas, 455 - brooklin novo - cep: 04557-000 - são paulo - sp - brasil - tel/fax: 55 11 5090-0075 - www.institutoparadigma.org.br

c- Especialidade técnicas profissionais:

- 1 Arquiteto com conhecimento dos conceitos de acessibilidade e das Normas técnicas (NBR 9050/94);
- 1 Fotografo com conhecimento em fotografia digital;
- 1 Estagiário com conhecimento em informática: editor de texto (Microsoft Word) e manipular imagens (Photoshop).

A estimativa de horas é variável conforme a complexidade das instalações a serem analisadas como: a área (m^2) o uso (comercial, industrial, educacional, etc.) e a ocupação da edificação (número de prédios e pavimentos). Será necessária uma avaliação previa para estimar o número de horas dos profissionais envolvidos.

4. Parceria externa

Não há necessidade.

5. Custos envolvidos:

Para estimar estes custos também será necessária uma avaliação previa, pois também dependem da complexidade das instalações a serem analisadas.

- Bateria para a câmara digital;

- Cartão de memória;

- Micro computador;

- Impressora;

- Papel sulfite;

- Encadernação dos relatórios;

- Cd para arquivo;

rua texas, 455 - brooklin novo - cep: 04557-000 - são paulo - sp - brasil - tel/fax: 55 11 5090-0075 - www.institutoparadigma.org.br

6. Guia do Instrutor/facilitador:

- Check-List para Vistoria de Acessibilidade;
- Maquina fotográfica digital;
- Trena de 5 metros e metro;

7. Pasta do usuário:

8. Check list do produto:
Em anexo.

9. Avaliação: satisfação do cliente:
Estará integrando os usuários e melhorando as condições de acesso nas edificações, pois estará respeitando às diversidades das pessoas ao meio físico.

rua texas, 455 - brooklin novo - cep: 04557-000 - são paulo - sp - brasil - tel/fax: 55 11 5090-0075 - www.institutoparadigma.org.br

INSTITUTO PARADIGMA

CHECK LIST PARA VISTORIA DE ACESSIBILIDADE

Empresa:

Endereço:

1. ACESSO PRINCIPAL [ ]

[ ] Piso regular e antiderrapante

[ ] Degrau superior a 1.5 cm

[ ] Calçada em frente à edificação em bom estado

[ ] Rampa de Passeio com ou sem sinalização de piso

[ ] Largura da porta mínima de 80 cm

[ ] Rampa – Inclinação = ...%

[ ] Faixa de Segurança – Travessia de Pedestre

[ ] Piso tátil

Obs: .....

2. CIRCULAÇÃO HORIZONTAL [ ]

[ ] Largura mínima de 1.20 m

[ ] Capachos com altura de até 1.5 cm

[ ] Grelha com vão de 1.5 cm

[ ] Vegetação obstruindo a passagem

Obs: .....

3. CIRCULAÇÃO VERTICAL [ ]

3.1. RAMPAS – Vide Tabela 1

[ ] Inclinação da Rampa = ... %

[ ] Patamar com Largura e Comprimento mínimo de 1.20 m

[ ] Guias de balizamento com altura mínima de 5 cm

[ ] Corrimão

[ ] Duplo com altura de 70 e 92 cm

[ ] Largura livre mínima de 1.20 m

[ ] Sinalização de piso – Faixa textura diferenciada

[ ] Seção circular entre 3.5 a 4.5 cm

[ ] Prolongamento mínimo 30 cm

Obs: .....

3.2. ESCADAS [ ]

[ ] Largura livre mínima de 1.20 m

[ ] Faixa com textura diferenciada mínimo de 28 cm

[ ] Corrimão

[ ] Altura de 92 cm

[ ] Espelhos entre 16 a 18 cm

[ ] Pisos entre 28 a 32 cm

[ ] Seção circular entre 3.5 a 4.5 cm

[ ] Prolongamento mínimo 30 cm

Obs: .....

rua texas, 455 - brooklin novo - cep: 04557-000 - são paulo - sp - brasil - tel/fax: 55 11 5090-0075 - www.institutoparadigma.org.br

3.3. ELEVADORES [ ]

[ ] Cabina com dimensões mínimas de 1.10 X 1.40

[ ] Espelho na face oposta a porta

[ ] Sinalização visual e auditiva p/ identificação do andar

[ ] Botoeira entre 89 cm a 1.35 m

[ ] Braille localizados no lado esquerdo dos botões

[ ] Identificação no batente do pavimento entre 90 cm a 1.10 m

Obs: .....

3.4. PLATAFORMAS MÓVEIS [ ]

[ ] Alarme sonoro e luminoso quando em movimento

[ ] Desnível máximo de 1.5 cm

[ ] Projeção sinalizada no piso

[ ] Barras de proteção e guarda-corpo

[ ] SIA – Símbolo Internacional de Acessibilidade

Obs: .....

4. ABERTURAS

4.1. PORTAS [ ]

[ ] Vão livre mínimo de 80 cm

[ ] Maçaneta do tipo alavanca ou alça

[ ] Revestida na parte inferior com proteção anti-impacto – altura mínima de 40 cm a partir do piso

[ ] Portas com barra horizontal do lado interno da porta

[ ] Portas giratórias ou catracas como única alternativa de acesso

Obs: .....

4.2. JANELAS [ ]

[ ] Trinco ou maçaneta do tipo alavanca ou alça

[ ] Altura do comando e trinco entre 80 cm e 1.00 m

Obs: .....

5. SANITÁRIOS [ ]

5.1. BARRAS DE APOIO [ ]

[ ] Seção circular entre 3.5 cm e 4.5 cm

[ ] Distância da parede de 4 cm

Obs: .....

5.2. BACIAS SANITÁRIAS [ ]

[ ] 5% do total de peças

[ ] Assento com altura de 46 cm do piso

[ ] Válvula de descarga a 1.00 m do piso

[ ] Barras horizontais

[ ] Altura de 76 cm do piso – comprimento de 90 cm

[ ] Distância lateral da bacia de 24 cm

Obs: .....

rua texas, 455 - brooklin novo - cep: 04557-000 - são paulo - sp - brasil - tel/fax: 55 11 5090-0075 - www.institutoparadigma.org.br

5.3. BOXES PARA BACIAS [ ]

[ ] Dimensão mínima de 1.50 m X 1.70 m

[ ] Portas com barra horizontal do lado interno da porta

[ ] Portas com abertura para fora

Obs: .....

5.4. LAVATÓRIOS [ ]

[ ] Sem coluna ou gabinete

[ ] Torneira do tipo alavanca

[ ] Altura da face superior de 80 cm e inferior livre 70 cm

Obs: .....

5.5. MICTÓRIOS [ ]

[ ] Altura de 46 cm do piso

[ ] Distância entre barras de 60 cm

[ ] Barras verticais com altura de 70 cm e comprimento de 80 cm

Obs: .....

5.6. ACESSÓRIOS

[ ] Saboneteira, toalheiro e cabideiro com altura de 100 m do piso

[ ] Espelhos instalados entre 90 cm e 1.10 m do piso (quando a 1.10 m com inclinação de 10º)

[ ] Papeleira com altura de 40 cm do piso e distancia máxima da face frontal da bacia de 15 cm

Obs: .....

6. MOBILIÁRIOS INTERNOS e EXTERNOS

6.1. TELEFONES [ ]

[ ] 15 % do total acessível

[ ] Altura dos comandos entre 80 cm a 1.10 m

[ ] Telefone do tipo TDD

[ ] SIA – Símbolo Internacional de Acessibilidade

Obs: .....

6.2. BEBEDOUROS [ ]

[ ] Área de aproximação frontal

[ ] Altura superior de 80 cm e inferior 70 cm

[ ] SIA – Símbolo Internacional de Acessibilidade

Obs: .....

6.3. BALCÃO DE ATENDIMENTO [ ]

[ ] Altura de 80 cm na face superior e altura inferior livre de 70 cm

[ ] SIA – Símbolo Internacional de Acessibilidade

Obs: .....

rua texas, 455 - brooklin novo - cep: 04557-000 - são paulo - sp - brasil - tel/fax: 55 11 5090-0075 - www.institutoparadigma.org.br

6.4. CESTOS DE LIXO [ ]

[ ] Área de aproximação frontal [ ] Sinalização de piso – Faixa textura diferenciada

Obs: .....

6.5. CAIXAS DE CORREIO [ ]

[ ] Área de aproximação frontal [ ] Sinalização de piso – Faixa textura diferenciada

Obs: .....

7. ESTAÇÕES DE TRABALHO [ ]

[ ] Área de rotação - ∅ 1.50 m [ ] Circulação mínima de 80 cm [ ] Mesa permite ajustes na altura

[ ] Mesa com altura de 80 cm na face superior e altura inferior livre de 70 cm e profundidade mínima inferior de 60 cm

[ ] Estante com altura de 1.20 m na face superior e altura inferior livre de 30 cm

Obs: .....

8. RESTAURANTE [ ]

[ ] Área de rotação - ∅ 1.50 m [ ] Circulação principal de 1.20 m [ ] Circulação entre lugares de 80 cm

[ ] Mesa com altura de 85 cm na face superior e altura inferior livre de 73 cm

[ ] Mesa com pés recuados a 25 cm da sua projeção

Obs: .....

9. ESTACIONAMENTO [ ]

9.1. VAGAS [ ]

[ ] Dimensões de 2.30 m X 5.50 m [ ] Faixa de circulação livre de 1.20

[ ] Guia Rebaixada [ ] Número de vagas conforme tabela 2

[ ] Sinalização Horizontal [ ] Sinalização Vertical

Obs: .....

10. AUDITÓRIO [ ]

[ ] Assentos reservados para cadeira de rodas

[ ] Espaço para cadeira de rodas com largura de 90 cm e comprimento de 1.20 m

[ ] Pessoas portadoras de deficiência ambulatória parcial e obesas conforme TABALA 3

Obs: .....

rua texas, 455 - brooklin novo - cep: 04557-000 - são paulo - sp - brasil - tel/fax: 55 11 5090-0075 - www.institutoparadigma.org.br

Observações Gerais:

rua texas, 455 - brooklin novo - cep: 04557-000 - são paulo - sp - brasil - tel/fax: 55 11 5090-0075 - www.institutoparadigma.org.br